

## Invoer ClimaRad Smart Supply Solution in VABI EPA-W

(15-11-2019)

### Algemene gegevens woning

Mits van toepassing dient bij algemene gegevens van de woning het renovatiejaar te worden opgevoerd. Dit in verband met de infiltratiewaarde van de woning.

De Smart Supply Solution valt onder de  
Smart+ Solution verklaring (20181216GGVNWb; zie [BCRG.nl](http://BCRG.nl))  
Verklaring "ClimaRad Smart+ Solution" zie [www.BCRG.nl](http://www.BCRG.nl).

### Neem onderstaande over bij installatie / ventilatie:

Installaties	
Ventilatie <Installatie>	
Systeem	E1. Nat. toe. Mech. af icm dec. mech toe en af + WTW en CO2 sturing
Installatiejaar	Na 1998
Ventilatoren	Gelijkstroom
Merknaam	ClimaRad
Typenaam	Smart+ Solution
<input checked="" type="checkbox"/> WTW-Aanwezig	
Type WTW	Tegenstroom warmtewisselaar (HR-wtw)
<input type="checkbox"/> Kwaliteitsverklaring	
<input checked="" type="checkbox"/> Kwaliteitsverklaring voor ventilatie VLA-methodiek	
Code	20181216GGVNWb
Fsys	1.05
Freg	0.42
<input checked="" type="checkbox"/> Fregfan opgeven volgens kwaliteitsverklaring	
<input checked="" type="checkbox"/> Installatiejaar 2005 of later	
Fregfan	1.000
Asvermogen ventilator 1 [W]	21
Asvermogen ventilator 2 [W]	0